

		ΑΗΥ 3.5		ΑΗΥ 3.6		ΑΗΥ 3.7		ΑΗΥ 3.10		ΑΗΥ 3.11		ΑΗΥ 5.1	ΣΥΝΟΛΟ
		ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	
		SFINV3_5	RFINV3_5	SFINV3_6	RFINV3_6	SFINV3_7	RFINV3_7	SINV3_10	RINV3_10	SINV3_11	RINV3_11	SFINV5_1	
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	(Εκκίνηση) 31 Οκτ, καταγραφή	0.0	11,497.8	65,409.9	9,594.8	194,578.7		743,301.5	168,945.2	767,313.9	150,768.6	258,399.5	
	28 Νοε, καταγραφή	173.9	11,530.7	65,493.8	9,615.6	194,679.1		745,061.8	169,401.1	768,575.0	150,939.7	259,373.2	
	Νέα κατανάλωση KWh	173.9	32.9	83.9	20.8	100.4	20.9	1,760.3	455.9	1,261.1	171.1	973.7	7,476.3
	Ώρες λειτουργίας	160.0		160.0		170.0		672.0		390.0			
	Παλιά κατανάλωση KWh	416.0	59.2	416.0	59.2	1,224.0	255.0	5,241.6	1,008.0	4,875.0	780.0	1,153.8	22,991.4
	Εξοικονόμηση KWh	242.1	26.3	332.1	38.4	1,123.6	234.1	3,481.3	552.1	3,613.9	608.9	180.1	15,515.1
											Εξοικονόμηση % →		67.5

	ΑΗΥ 3.5		ΑΗΥ 3.6		ΑΗΥ 3.7		ΑΗΥ 3.10		ΑΗΥ 3.11		ΑΗΥ 5.1	ΣΥΝΟΛΟ	
	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		
	SFINV3_5	RFINV3_5	SFINV3_6	RFINV3_6	SFINV3_7	RFINV3_7	SINV3_10	RINV3_10	SINV3_11	RINV3_11	SFINV5_1		
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	(Εκκίνηση) 28 Νοε, καταγραφή	173.9	11,530.7	65,493.8	9,615.6	194,679.1		745,061.8	169,401.1	768,575.0	150,939.7	259,373.2	
	31 Δεκ, καταγραφή	291.7	11,551.1	65,587.9	9,633.4	194,721.9		747,618.4	170,016.2	771,097.1	151,258.5	260,296.1	
	Νέα κατανάλωση KWh	117.8	20.4	94.1	17.8	42.8	8.9	2,556.6	615.1	2,522.1	318.8	922.9	8,799.6
	Ώρες λειτουργίας	106.6		106.6		81.7		816.0		463.4			
	Παλιά κατανάλωση KWh	277.2	39.4	277.2	39.4	588.2	122.6	6,364.8	1,224.0	5,792.5	926.8	1,172.1	20,892.2
	Εξοικονόμηση KWh	159.4	19.0	183.1	21.6	545.4	113.7	3,808.2	608.9	3,270.4	608.0	249.2	12,092.6
										Εξοικονόμηση % →		57.9	
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	(Εκκίνηση) 31 Δεκ, καταγραφή	291.7	11,551.1	65,587.9	9,633.4	194,721.9		747,618.4	170,016.2	771,097.1	151,258.5	260,296.1	
	31 Ιαν, καταγραφή	406.8	11,573.8	65,645.9	9,647.2	194,823.8		749,799.4	170,481.7	774,028.3	151,616.7	261,226.1	
	Νέα κατανάλωση KWh	115.1	22.7	58.0	13.8	101.9	21.2	2,181.0	465.5	2,931.2	358.2	930.0	9,086.8
	Ώρες λειτουργίας	136.4		136.4		165.6		744.0		475.2			
	Παλιά κατανάλωση KWh	354.6	50.5	354.6	50.5	1,192.3	248.4	5,803.2	1,116.0	5,940.0	950.4	1,593.9	23,175.6
	Εξοικονόμηση KWh	239.5	27.8	296.6	36.7	1,090.4	227.2	3,622.2	650.5	3,008.8	592.2	663.9	14,088.9
										Εξοικονόμηση % →		60.8	
	(Εκκίνηση) 31 Ιαν, καταγραφή	406.8	11,573.8	65,645.9	9,647.2	194,823.8		749,799.4	170,481.7	774,028.3	151,616.7	261,226.1	
	28 Φεβ, καταγραφή	505.7	11,592.0	65,697.7	9,658.1	194,919.6		752,241.3	170,998.8	776,089.9	151,853.6	262,200.4	

	ΑΗΥ 3.5		ΑΗΥ 3.6		ΑΗΥ 3.7		ΑΗΥ 3.10		ΑΗΥ 3.11		ΑΗΥ 5.1	ΣΥΝΟΛΟ	
	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		
	SFINV3_5	RFINV3_5	SFINV3_6	RFINV3_6	SFINV3_7	RFINV3_7	SINV3_10	RINV3_10	SINV3_11	RINV3_11	SFINV5_1		
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	Νέα κατανάλωση KWh	98.9	18.2	51.8	10.9	95.8	19.9	2,441.9	517.1	2,061.6	236.9	974.3	8,063.9
	Ώρες λειτουργίας	104.3		99.3		184.2		672.0		441.2			
	Παλιά κατανάλωση KWh	271.2	38.6	258.2	36.7	1,326.2	276.3	5,241.6	1,008.0	5,515.0	882.4	1,409.4	21,114.7
	Εξοικονόμηση KWh	172.3	20.4	206.4	25.8	1,230.4	256.4	2,799.7	490.9	3,453.4	645.5	435.1	13,050.8
											Εξοικονόμηση % →		61.8
ΜΑΡΤΙΟΣ	(Εκκίνηση) 28-02-2017, καταγραφή	505.7	11,592.0	65,697.7	9,658.1	194,919.6		752,241.3	170,998.8	776,089.9	151,853.6	262,200.4	
	31-03-2017, καταγραφή	741.7	11,633.9	65,805.5	9,682.3	195,028.1		753,951.7	171,363.1	778,574.6	152,084.4	263,171.7	
	Νέα κατανάλωση KWh	236.0	41.9	107.8	24.2	108.5	22.5	1,710.4	364.3	2,484.8	230.8	971.3	8,802.1
	Ώρες λειτουργίας	246.2		250.8		242.9		744.0		478.8			
	Παλιά κατανάλωση KWh	640.1	91.1	652.1	92.8	1,748.9	364.4	5,803.2	1,116.0	5,985.0	957.6	1,539.8	25,762.1
	Εξοικονόμηση KWh	404.1	49.2	544.3	68.6	1,640.4	341.9	4,092.8	751.7	3,500.3	726.8	568.5	16,960.0
											Εξοικονόμηση % →		65.8