

ΧΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA									
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ									
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ									
Μήνας	Απαιτούμενη θερμική ισχύς (KW) μέση τιμή	Καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (KWH) θέρμανσης	Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση (€)	Απαιτούμενη ψυκτική ισχύς (KW) μέση τιμή	Καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (KWH) ψύξης	Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη (€)	Ηλεκτρική ισχύς (KW) ανεμιστήρων μέση τιμή	Καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (KWH) ανεμιστήρων	Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για ανεμιστήρες (€)
Ιανουάριος	79	11755	1,293	0	0	0	18	13392	1,473
Φεβρουάριος	78	10483	1,153	0	0	0	18	12096	1,331
Μάρτιος	49	7291	802	0	0	0	18	13392	1,473
Απρίλιος	26	3744	412	0	0	0	18	12960	1,426
Μάιος	19	2827	311	0	0	0	16	11904	1,309
Ιούνιος	15	2160	238	138	22080	2,429	36	25920	2,851
Ιούλιος	0	0	0	160	25600	2,816	38	28272	3,110
Αύγουστος	0	0	0	160	25600	2,816	38	28272	3,110
Σεπτέμβριος	13	1872	206	131	20960	2,306	36	25920	2,851
Οκτώβριος	23	3422	376	0	0	0	16	11904	1,309
Νοέμβριος	27	3888	428	0	0	0	18	12960	1,426
Δεκέμβριος	77	11458	1,260	0	0	0	18	13392	1,473
Σύνολο		58901	6,479		94240	10,366		210384	23,142

- 58.901 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση χώρου (Σύστημα αντλίας θερμότητας) → 6,479 €
- 94.240 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη χώρου (Σύστημα υδρόψυκτων ψυκτών) → 10,366 €
- 367.920 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για τους ανεμιστήρες των μονάδων του χώρου → 23,142 €
- Συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας: **39,987 €**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
66.290€ - 39.987€ = 26.303€ → 40%

