

ΧΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA									
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ									
ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ									
Μήνας	Απαιτούμενη θερμική ισχύς (KW) μέση τιμή	Καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (KWH) θέρμανσης	Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση (€)	Απαιτούμενη ψυκτική ισχύς (KW) μέση τιμή	Καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (KWH) ψύξης	Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη (€)	Ηλεκτρική ισχύς (KW) ανεμιστήρων μέση τιμή	Καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (KWH) ανεμιστήρων	Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για ανεμιστήρες (€)
Ιανουάριος	100	14880	1,637	0	0	0	42	31248	3,437
Φεβρουάριος	96	12902	1,419	0	0	0	42	28224	3,105
Μάρτιος	80	11904	1,309	0	0	0	42	31248	3,437
Απρίλιος	46	6624	729	54	8928	982	42	30240	3,326
Μάιος	34	5059	557	101	16699	1,837	42	31248	3,437
Ιούνιος	17	2448	269	145	23200	2,552	42	30240	3,326
Ιούλιος	0	0	0	167	26720	2,939	42	31248	3,437
Αύγουστος	0	0	0	168	26880	2,957	42	31248	3,437
Σεπτέμβριος	17	2448	269	137	21920	2,411	42	30240	3,326
Οκτώβριος	39	5803	638	95	15200	1,672	42	31248	3,437
Νοέμβριος	55	7920	871	69	11040	1,214	42	30240	3,326
Δεκέμβριος	95	14136	1,555	0	0	0	42	31248	3,437
Σύνολο		84125	9,254		150587	16,565		367920	40,471

- 84.125 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση χώρου (Σύστημα αντλίας θερμότητας) → 9,254 €
- 150.587 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη χώρου (Σύστημα υδροψυκτων ψυκτών) → 16,565 €
- 367.920 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για τους ανεμιστήρες των μονάδων του χώρου → 40,471 €
- Συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας: **66,290 €**

