

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΝΧ				
Μήνας	ΝΕΟ: Καταγραφή θερμιδομετρητή θερμού νερού (kWh)	Αντίστοιχη κατανάλωση λέβητα φυσικού αερίου (kWh αερίου)	Τιμή μονάδας kWh Φ.Α. (€)	Εξοικονόμηση κόστους θερμικής ενέργειας λέβητα (€)
Ιαν-24	63.900	91.286	0,075	6.846
Φεβ-24	48.200	68.857	0,066	4.545
Μαρ-24	55.200	78.857	0,057	4.495
Απρ-24	50.300	77.385	0,053	4.101
Μαϊ-24	75.800	122.258	0,054	6.602
Ιουν-24	81.500	131.452	0,057	7.493
Ιουλ-24	81.800	131.935	0,060	7.916
Αυγ-24	91.700	147.903	0,062	9.170
Σεπ-24	86.900	140.161	0,060	8.410
Οκτ-24	81.000	124.615	0,066	8.225
Νοε-24	77.300	110.429	0,066	7.288
Δεκ-24	59.300	84.714	0,066	5.591
ΣΥΝΟΛΟ	852.900	1.309.853	0,062	80.682
			M.O.	

